



No. Echantillon	Echantillonneur	Date & heure	Site No.	Coordonnée de l'échantillon	Temp Extérieur	Temp eau	Profondeur Eau (pieds)	Pluie Dernière semaine (mm)	Pluie Dernière 24h (mm)	Nombre de puits bleus	Nombre de puits bleus et fluorescents	NPP coliformes totaux	NPP (E.coli/100ml)
51	Michel Prigent	2010-09-05,15h05	1b	UTME: 18T 0719558 UTMN: 5036203	14°C	21°C		1,8	1,8	0	0	0	0
52	Michel Prigent	2010-09-05,15h00	2b	UTME: 18T 0719244 UTMN: 5035021	14°C	21°C		1,8	1,8	0	0	0	0
53	Michel Prigent	2010-09-05,14h55	3b	UTME: 18T 0718712 UTMN: 5034870	14°C	21°C		1,8	1,8	2	0	5	0
54	Michel Prigent	2010-09-05,14h50	4b	UTME: 18T 0718703 UTMN: 5034129	14°C	21°C		1,8	1,8	8	2	22	5
55	Michel Prigent	2010-09-05,14h45	5b	UTME: 18T 0717716 UTMN: 5033134	14°C	21°C		1,8	1,8	4	0	11	0
56	Paul Payette	2010-09-05,11h20	6b	UTME: 18T 0716827 UTMN: 5032520	14°C	20°C		1,8	1,8	0	0	0	0
57	Paul Payette	2010-09-05,11h15	7b	UTME: 18T 0717097 UTMN: 5031990	15°C	20°C		1,8	1,8	0	0	0	0
58	Paul Payette	2010-09-05,11h24	8b	UTME: 18T 0716393 UTMN: 5032017	12°C	20°C		1,8	1,8	1	0	3	0
59	Paul Payette	2010-09-05,11h35	9b	UTME: 18T 0716510 UTMN: 5031627	13°C	20°C		1,8	1,8	0	0	0	0
60	Paul Payette	2010-09-05,11h30	10b	UTME: 18T 0716093 UTMN: 5031322	12°C	19°C		1,8	1,8	0	0	0	0

Légende des couleurs

Vert : Acceptable

Jaune : Impropre à la consommation; recommandation de faire bouillir

Rouge : Impropre à la consommation

Rouge rayé : Impropre à la consommation et au contact (baignade)*

*Selon le programme R.I.V.E.

No. Echantillon	Echantillonneur	Date & heure	Site No.	Coordonnée de l'échantillon	Temp Extérieur	Temp eau	Profondeur Eau (pieds)	Pluie Dernière semaine (mm)	Pluie Dernière 24h (mm)	Nombre de puits bleus	Nombre de puits bleus et fluorescents	NPP coliformes totaux	NPP (E.coli/100ml)
41	Michel Prigent	2010-08-22, 11h50	1b	UTME: 18T 0719558 UTMN: 5036203		22°C	24'	5,4	1	1	1	3	3
42	Michel Prigent	2010-08-22, 11h40	2b	UTME: 18T 0719244 UTMN: 5035021		22°C	27'	5,4	1	3	0	8	0
43	Michel Prigent	2010-08-22, 11h30	3b	UTME: 18T 0718712 UTMN: 5034870		22°C	48'	5,4	1	2	0	5	0
44	Michel Prigent	2010-08-22, 11h24	4b	UTME: 18T 0718703 UTMN: 5034129		22°C	42'	5,4	1	2	0	5	0
45	Michel Prigent	2010-08-22, 11h11	5b	UTME: 18T 0717716 UTMN: 5033134		21°C	46'	5,4	1	4	2	11	5
46	Yvan Leclerc	2010-08-22, 11h54	6b	UTME: 18T 0716827 UTMN: 5032520	18°C	21°C		5,4	1	0	0	0	0
47	Yvan Leclerc	2010-08-22, 11h18	7b	UTME: 18T 0717097 UTMN: 5031990	19°C	21°C		5,4	1	2	0	5	0
48	Yvan Leclerc	2010-08-22, 11h58	8b	UTME: 18T 0716393 UTMN: 5032017	18°C	21°C	34'	5,4	1	0	0	0	0
49	Yvan Leclerc	2010-08-22, 12h14	9b	UTME: 18T 0716510 UTMN: 5031627	18°C	21°C	21'	5,4	1	3	0	8	0
50	Yvan Leclerc	2010-08-22, 12h05	10b	UTME: 18T 0716093 UTMN: 5031322	18°C	21°C	22'	5,4	1	5	1	13	3

Légende des couleurs

Vert : Acceptable

Jaune : Impropre à la consommation; recommandation de faire bouiller

Rouge : Impropre à la consommation

Rouge rayé : Impropre à la consommation et au contact (baignade)*

*Selon le programme R.I.V.E.

No. Echantillon	Echantillonneur	Date & heure	Site No.	Coordonnée de l'échantillon	Temp Extérieur	Temp eau	Profondeur Eau (pieds)	Pluie Dernière semaine (mm)	Pluie Dernière 24h (mm)	Nombre de puits bleus	Nombre de puits bleus et fluorescents	NPP coliformes totaux	NPP (E.coli/100ml)
31	Michel Prégent	2010-08-08, 11h37	1b	UTME: 18T 0719558 UTMN: 5036203	18°C	22°C	29'	35,6	0	3	0	8	0
32	Michel Prégent	2010-08-08, 11h29	2b	UTME: 18T 0719244 UTMN: 5035021	18°C	22°C	20'	35,6	0	7	0	19	0
33	Michel Prégent	2010-08-08, 11h27	3b	UTME: 18T 0718712 UTMN: 5034870	18°C	22°C	37'	35,6	0	0	0	0	0
34	Michel Prégent	2010-08-08, 11h24	4b	UTME: 18T 0718703 UTMN: 5034129	18°C	22°C	20'	35,6	0	2	1	5	3
35	Michel Prégent	2010-08-08, 11h22	5b	UTME: 18T 0717716 UTMN: 5033134	18°C	22°C	50'	35,6	0	2	0	5	0
36	Paul Payette	2010-08-08, 11h45	6b	UTME: 18T 0716827 UTMN: 5032520	19°C	22°C	53'	35,6	0	0	0	0	0
37	Paul Payette	2010-08-08, 11h10	7b	UTME: 18T 0717097 UTMN: 5031990	20°C	22°C	7'	35,6	0	8	0	22	0
38	Paul Payette	2010-08-08, 11h48	8b	UTME: 18T 0716393 UTMN: 5032017	19°C	22°C	35'	35,6	0	2	0	5	0
39	Paul Payette	2010-08-08, 12h00	9b	UTME: 18T 0716510 UTMN: 5031627	19°C	22°C	29'	35,6	0	9	1	25	3
40	Paul Payette	2010-08-08, 11h56	10b	UTME: 18T 0716093 UTMN: 5031322	17°C	22°C	23'	35,6	0	16	1	46	3

Légende des couleurs

Vert : Acceptable

Jaune : Impropre à la consommation; recommandation de faire bouillir

Rouge : Impropre à la consommation

Rouge rayé : Impropre à la consommation et au contact (baignade)*

*Selon le programme R.I.V.E.

No. Echantillon	Echantillonneur	Date & heure	Site No.	Coordonnée de l'échantillon	Temp Extérieur	Temp eau	Profondeur Eau (pieds)	Pluie Dernière semaine (mm)	Pluie Dernière 24h (mm)	Nombre de puits bleus	Nombre de puits bleus et fluorescents	NPP coliformes totaux	NPP (E.coli/100ml)
21	Michel Prigent	2010-07-25,	1b	UTME: 18T 0719558 UTMN: 5036203	23°C	24°C	28'	20,6	0,2	1	0	3	0
22	Michel Prigent	2010-07-25, 11h50	2b	UTME: 18T 0719244 UTMN: 5035021	23°C	24°C	19'	20,6	0,2	1	0	3	0
23	Michel Prigent	2010-07-25, 11h55	3b	UTME: 18T 0718712 UTMN: 5034870	23°C	24°C	31'	20,6	0,2	2	0	5	0
24	Michel Prigent	2010-07-25, 12h00	4b	UTME: 18T 0718703 UTMN: 5034129	23°C	24°C		20,6	0,2	1	1	3	3
25	Michel Prigent	2010-07-25, 11h29	5b	UTME: 18T 0717716 UTMN: 5033134	23°C	24°C		20,6	0,2	2	0	5	0
26	Yvan Leclerc	2010-07-25, 11h40	6b	UTME: 18T 0716827 UTMN: 5032520	23°C	23°C	51'	20,6	0,2	0	0	0	0
27	Yvan Leclerc	2010-07-25, 11h10	7b	UTME: 18T 0717097 UTMN: 5031990	23°C	23°C		20,6	0,2	1	0	3	0
28	Yvan Leclerc	2010-07-25, 11h50	8b	UTME: 18T 0716393 UTMN: 5032017	23°C	22°C	33'	20,6	0,2	3	0	8	0
29	Yvan Leclerc	2010-07-25, 12h10	9b	UTME: 18T 0716510 UTMN: 5031627	23°C	23°C	14'	20,6	0,2	3	0	8	0
30	Yvan Leclerc	2010-07-25, 11h55	10b	UTME: 18T 0716093 UTMN: 5031322	23°C	23°C	23'	20,6	0,2	6	1	16	3

Légende des couleurs

Vert : Acceptable

Jaune : Impropre à la consommation; recommandation de faire bouiller

Rouge : Impropre à la consommation

Rouge rayé : Impropre à la consommation et au contact (baignade)*

*Selon le programme R.I.V.E.

No. Echantillon	Echantillonneur	Date & heure	Site No.	Coordonnée de l'échantillon	Temp Extérieur	Temp eau	Profondeur Eau (pieds)	Pluie Dernière semaine (mm)	Pluie Dernière 24h (mm)	Nombre de puits bleus	Nombre de puits bleus et fluorescents	NPP coliformes totaux	NPP (E.coli/100ml)
11	Michel Prigent	2010-07-11, 11h29	1b	UTME: 18T 0719558 UTMN: 5036203	26°C	25°C	31'	42	12	2	1	5	3
12	Michel Prigent	2010-07-11. 11h24	2b	UTME: 18T 0719244 UTMN: 5035021	26°C	25°C	15'	42	12	3	0	8	0
13	Michel Prigent	2010-07-11. 11h20	3b	UTME: 18T 0718712 UTMN: 5034870	26°C	25°C		42	12	14	0	39	0
14	Michel Prigent	2010-07-11. 11h17	4b	UTME: 18T 0718703 UTMN: 5034129	26°C	25°C	20'	42	12	20	0	59	0
15	Michel Prigent	2010-07-11. 11h10	5b	UTME: 18T 0717716 UTMN: 5033134	26°C	25°C		42	12	4	0	11	0
16	Paul Payette	2010-07-11. 11h25	6b	UTME: 18T 0716827 UTMN: 5032520	30°C	25°C	53'	42	12	8	4	22	11
17	Paul Payette	2010-07-11. 11h10	7b	UTME: 18T 0717097 UTMN: 5031990	30°C	25°C	6'	42	12	42	3	146	8
18	Paul Payette	2010-07-11. 11h45	8b	UTME: 18T 0716393 UTMN: 5032017	30°C	25°C	35'	42	12	9	0	25	0
19	Paul Payette	2010-07-11. 11h55	9b	UTME: 18T 0716510 UTMN: 5031627	30°C	25°C	23'	42	12	16	2	46	5
20	Paul Payette	2010-07-11. 11h50	10b	UTME: 18T 0716093 UTMN: 5031322	30°C	25°C	22'	42	12	11	0	30	0

Légende des couleurs

Vert : Acceptable

Jaune : Impropre à la consommation; recommandation de faire bouiller

Rouge : Impropre à la consommation

Rouge rayé : Impropre à la consommation et au contact (baignade)*

*Selon le programme R.I.V.E.

No. Echantillon	Echantillonneur	Date & heure	Site No.	Coordonnée de l'échantillon	Temp Extérieur	Temp eau	Profondeur Eau (pieds)	Pluie Dernière semaine (mm)	Pluie Dernière 24h (mm)	Nombre de puits bleus	Nombre de puits bleus et fluorescents	NPP coliformes totaux	NPP (E.coli/100ml)
1	Michel Prigent	2010-06-27, 11h50	1b	UTME: 18T 0719558 UTMN: 5036203	23°C	20,6°C	35'	12,4	0	0	0	0	0
2	Michel Prigent	2010-06-27, 11h40	2b	UTME: 18T 0719244 UTMN: 5035021	22°C	20,6°C	27'	12,4	0	0	0	0	0
3	Michel Prigent	2010-06-27, 11h37	3b	UTME: 18T 0718712 UTMN: 5034870	22°C	20°C	50'	12,4	0	0	1	0	3
4	Michel Prigent	2010-06-27, 11h38	4b	UTME: 18T 0718703 UTMN: 5034129	21°C	20°C	35'	12,4	0	0	0	0	0
5	Michel Prigent	2010-06-27, 11h20	5b	UTME: 18T 0717716 UTMN: 5033134	20°C	20°C	60'	12,4	0	0	0	0	0
6	Paul Payette	2010-06-27, 11h28	6b	UTME: 18T 0716827 UTMN: 5032520	21°C	19°C	58'	12,4	0	0	0	0	0
7	Paul Payette	2010-06-27, 11h14	7b	UTME: 18T 0717097 UTMN: 5031990	21°C	19°C	5'	12,4	0	0	0	0	0
8	Paul Payette	2010-06-27, 11h35	8b	UTME: 18T 0716393 UTMN: 5032017	21°C	19°C	50'	12,4	0	0	0	0	0
9	Paul Payette	2010-06-27, 11h50	9b	UTME: 18T 0716510 UTMN: 5031627	21°C	19,5°C	24'	12,4	0	1	1	3	3
10	Paul Payette	2010-06-27, 11h45	10b	UTME: 18T 0716093 UTMN: 5031322	21°C	19,5°C	26'	12,4	0	2	0	5	0

Légende des couleurs

Vert : Acceptable

Jaune : Impropre à la consommation; recommandation de faire bouiller

Rouge : Impropre à la consommation

Rouge rayé : Impropre à la consommation et au contact (baignade)*

*Selon le programme R.I.V.E.